

USTALENIE TYPU WYROBU

MLTB-1008-2013-I



dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań. Opinia na temat wyników badań.



Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **Stolarstwo Import-Export**
DUDEK H & H Sp. j.
ul. Opolska 48, 46-045 Kotórz Mały

Wyrób: Okno i drzwi balkonowe wykonane z kształtowników drewnianych sosnowych klejonych warstwowo systemu
SYSTEM DREWNIANY EURO 78
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr: MLTB-1008-2013



Metody badawcze: Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 Wodoszczelność PN-EN 1027 Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211 Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609 Przenikalność cieplna PN-EN ISO 10077-1 Izolacyjność akustyczna PN-EN 14351-1+A1 Załącznik B

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa	PN-EN 14351-1 + A1:2010		
Typ wyrobu (B x H mm)	 1100 x 2600	4	5A	C4	350 N	Wymiar referencyjny 1480 x 1230 Uf = 1.2 W/m ² K Ug = 0.6 W/m ² K Ψg = 0.033 W/mK Uw 0.88 W/m ² K	IGU 33(-1; -5) dB Powierzchnia [m ²] do ≤ 2.7 34(-1; -4) dB od 2.7 do ≤ 3.6 33(-1; -4) dB od 3.6 do ≤ 4.6 32(-1; -4) dB powyżej 4.6 31(-1; -4) dB Rw(C;Ctr)dB
	 1400 x 2200	4	9A	C5			

Uwagi: okucia obwiedniowe Roto: Roto Standard.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

- ustalenia typu wyrobu dokonał *kier. lab. Adam Mścichowski*
- wykonawcy badań *st. technik Adam Domański, technik Marek Łoziński*

30-08-2013, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego: 30-08-2014

MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2
tel. +48 74 840 14 63, fax +48 74 661 41 40
n: 020573602

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stály nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniami kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniam ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka (notified body) NB 2189